

Vyjádření projektanta
k nutnosti statického zajištění kolektoru:

V době zpracování PD měl projektant k dispozici:

1. polohopisné zaměření kolektoru bez kot nebo souřadnic-bylo poskytnuto e-mailem od Plzeňské teplařenské a.s.


2. Plzeňská teplařenská nemá od dotčeného kolektoru K3 projektovou dokumentaci, z které by bylo patrné technické řešení kolektoru. Má pouze dodatek k dokumentaci kolektoru, kde jsou uvedeny pouze doplňky-větrání, strojní vybavení apod.


3. V archívu Města Plzně není k dispozici žádná projektová dokumentace kolektoru K3. Jsou zde pouze obdobné kolektory jiných tras v okolních lokalitách. Dle dokumentace těchto sousedních kolektorů bylo stanoveno zřejmé konstrukční řešení kolektoru K3.

V Plzni. 18.10.2011

Ing. Jan Jung

 **PLZEŇSKÁ
TEPLAŘENSKÁ, a.s.**
PROVOZ PRIMÁRU
Deubravecká 2578/1, 301 00 Plzeň
IČO: 49790480 DIČ: CZ49790480




ING. JAN JUNG
STAVEBNÍ PROJEKTY
IČO 116 23 063
Za Rybárnou 57, 301 00 Plzeň