

Úřad městského obvodu Plzeň 5, odbor výstavby
Prvomájová 100/21, Plzeň - Křimice

Sp.zn.: STAV/796/07
Vyřizuje: Helena Šperlová
Telefon: 378036802
E-mail: Sperlova@plzen.eu

Plzeň - Křimice, dne: 28.12.2007
Č.J.: STAV/796/07/-4

K O L A U D A Č N Í S O U H L A S

Dne 21.12.2007 podalo Statutární město Plzeň, zastoupené Petrem Otáskem, starostou MO Plzeň 5, Prvomájová 100/21, 322 00 Plzeň žádost o vydání kolaudačního souhlasu na stavbu: Oplocení a hřiště pro házenou a košíkovou s upraveným povrchem v areálu víceúčelového hřiště v Plzni - Křimicích na pozemku: č. par. 897/6, 897/23 v katastrálním území Křimice.

SP bylo vydáno dne 13.11.2007 pod č.j. STAV/614/07 a nabylo právní moci dne 11.12.2007.

Úřad městského obvodu Plzeň 5, jako stavební úřad příslušný dle § 10 a § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, v aktuálním znění a § 13 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v aktuálním znění (dále jen stavební zákon), posoudil žádost o vydání kolaudačního souhlasu pro stavbu: Oplocení a hřiště pro házenou a košíkovou s upraveným povrchem v areálu víceúčelového hřiště v Plzni - Křimicích, doloženou dle § 122 odst. 1 stavebního zákona a v souladu s ustanovením § 122 odst. 3 stavebního zákona vydává

k o l a u d a č n í s o u h l a s

pro stavbu: **Oplocení a hřiště pro házenou a košíkovou s upraveným povrchem v areálu víceúčelového hřiště v Plzni - Křimicích** na pozemku: č. par. 897/6, 897/23 v katastrálním území Křimice.

Popis stavby:

Oplocení a hřiště pro házenou a košíkovou s upraveným povrchem v areálu víceúčelového hřiště v Plzni - Křimicích


- oplocení areálu pletivem v. 1,6m
- oplocení plochy hřiště, výška oplocení 3,5 m, vstupní vrata
- upravený povrch hřiště 15 x 30m, odvodněný drenážemi do vsakovací jímky
- dětské pískoviště 5 x 5m


Nosná konstrukce plotu bude z trubek DN 60/3 mm, osazených do pouzder 70/3 mm v betonových patkách 500x500x1200 mm z betonu B20. Zavětrování provedeno trubkami DN 50/3 mm dle PD.

Oplocení tvoří pletivo PVC - zelené, oka 50/50 mm.

Dne 27.12.2007 provedl stavební úřad závěrečnou kontrolní prohlídku, při které zkoumal, zda je stavba provedena podle vydaného stavebního povolení a ověřené projektové dokumentace a zda jsou dodrženy obecné požadavky na výstavbu. Dále zkoumal, zda skutečné provedení stavby a její užívání nebude ohrožovat život a veřejné zdraví, život a zdraví zvířat, bezpečnost anebo životní prostředí.

Vzhledem k tomu, že stavební úřad nezjistil žádné závady bránící bezpečnému užívání stavby ani rozpor se závaznými stanovisky dotčených orgánů, vydává stavební úřad kolaudační souhlas, který je dokladem o povoleném účelu užívání stavby.




Helena Šperlová
odbor výstavby a dopravy
Úřadu městského obvodu Plzeň 5

Účastníci řízení:

Statutární město Plzeň, zastoupené Petrem Otáskem, starostou MO Plzeň 5, Prvomájová 100/21, 322 00 Plzeň

Podle ověřovací knihy Úřadu Městského obvodu
Plzeň 5 - Křimice, poř.č. vidimace - 350 -
tento úplný/á - částečný/á opis/ kopie,
obsahující stran
souhlasí doslovně s předloženou listinou, z níž byl/a pořízen/a
a tato listina je prvopisem
ověřenou vidimovanou listinou
opisem nebo kopií pořízenou ze spisu
stejnopisem,

obsahujícím stran.

V Plzni dne 12.09.2011

Jméno a příjmení ověřující osoby, která vidimaci provedla

