



1. VN - NAPĚTOVÁ SOUSTAVA AC 22 kV, 50Hz - SÍŤ IT
2. OCHRANA PŘED ND DLE PNE 33 0000-1 čl.3.4.3.1 ZEMNÍ V SÍTIS NEPŘÍMO UZEMNĚNÝM STŘEDEM
3. NN - NAPĚTOVÁ SOUSTAVA AC 400/230V, 50Hz - SÍŤ
4. OCHRANA PŘED ND DLE PNE 33 0000-1, ČSN 33 2000-AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
5. PROSTŘEDÍ DLE PNE 33 0000-2 VIZ. PŘÍLOHA TECH. ZPF
6. PODZEMNÍ ZAŘÍZENÍ JE ZAKRESLENO POUZE INFORMATIVNĚ ZAPOČÍTÍM PRACÍ JE NUTNO TOTO ZAŘÍZENÍ VYTÝČITÍ