Příloha č. 5

Magistrát města Plzně, odbor stavebně správní

Škroupova 4, Plzeň

Sp.zn.: SZ MMP/194592/11/KAI
Č.j.: MMP/206914/11
Vyřizuje: Ing. Jan Kaisler
Telefon: 378 034 150
Fax: 378 034 102
E-mail: kaisler@plzen.eu
IDDS: 6iybfxn

Plzeň, dne: 22.11.2011

Vypraveno dne:

KOLAUDAČNÍ SOUHLAS

S UŽÍVÁNÍM STAVBY

Magistrát města Plzně, odbor stavebně správní, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), přezkoumal podle § 122 stavebního zákona žádost o kolaudační souhlas, kterou dne 7.11.2011 podal

Michal Macháček, nar. 14.11.1987, Vojanova 749/27, 318 00 Plzeň 18

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání vydává podle § 122 odst. 3 stavebního zákona a § 12 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu

k o l a u d a č n í s o u h l a s,

který je dokladem o povoleném účelu užívání stavby

Vjezd na pozemek p.č. 898/10 k.ú. Křimice z Chebské ulice

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 890/16, 898/10, 898/24, 890/96 v katastrálním území Křimice provedené podle stavebního povolení ze dne 16.3.2009 Sp.zn.: STAV/01623/09/KAI a Č.j.: STAV/03101/09, které nabylo právní moci dne 10.4.2009 a změny stavby_schválené zápisem do stavebního deníku dne 21.7.2010.

Vymezení účelu užívání stavby:

Sjezd na pozemky parc. č. 898/10 a 898/24 v k.ú. Křimice z komunikace II/605 - Chebská ulice. Umístění je blíže k východní hranici pozemku parc. č. 898/10.

Vjezd bude užíván ke komerčním účelům.

Údaje o zkušebním provozu:

- nebyl požadován

Údaje o předčasném užívání stavby:

- nebyl stanoven

Odůvodnění:

Dne 7.11.2011 podal stavebník žádost o kolaudační souhlas na předmětnou stavbu. Stavební úřad provedl dne 22. listopadu 2011 (úterý) závěrečnou kontrolní prohlídku stavby, při které podle § 122 odst. 3 stavebního zákona nezjistil závady bránící jejímu bezpečnému užívání ani rozpor se závaznými stanovisky dotčených orgánů k užívání stavby a shledal též, že skutečné provedení stavby a její užívání nebude ohrožovat život a veřejné zdraví, život a zdraví zvířat, bezpečnost anebo životní prostředí.

Stavební úřad proto vydal kolaudační souhlas s užíváním stavby.

Stanoviska sdělili:

- stavebník, Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, Městské ředitelství policie Plzeň, územní odbor vnější služby, Dopravní inspektorát Plzeň_do protokolu

Poučení:

Kolaudační souhlas není podle § 122 odst. 4 stavebního zákona správním rozhodnutím a nelze se proto proti němu odvolat.

Podle § 10 zákona č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon) ve znění pozdějších předpisů je vlastník stavby a jiní oprávnění povinni ohlásit katastrálnímu úřadu změny údajů katastru týkající se jejich nemovitostí, a to do 30 dnů ode dne jejich vzniku a předložit listinu, která změnu dokládá.

Magistrát města Plzně
odbor (2)
stavebně správní

Ing. Jan Kaisler
zástupce vedoucího odboru stavebně správního
Magistrátu města Plzně

"otisk úředního razítka"

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměřuje.

Doručí se:

Michal Macháček, Vojanova č.p. 749/27, 318 00 Plzeň 18
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, IDDS: qbep485
MMP, Odbor dopravy, Škroupova č.p. 1900/5, 306 32 Plzeň 1
Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, Městské ředitelství policie Plzeň, územní odbor vnější služby, Dopravní inspektorát Plzeň, IDDS: 5ixai69
ÚMO Plzeň 5, Křimice - odbor výstavby, IDDS: u98b2yk

Vypraveno dne:
24 -11- 2011

Příloha č. 5/2

Úřad městského obvodu Plzeň 5 - Křimice

odbor výstavby

Prvomájová 100/21, 322 00 Plzeň

Sp.zn.: SZ ÚMO5/2106/2011
Vyřizuje: Josef Zeman
Telefon: 378036802
E-mail: zemanj@plzen.eu
IDDS: u98b2yk

Plzeň – Křimice, dne: 24.11.2011
Č.j.: ÚMO5/2331/2011

Michal Macháček, Vojanova 749/27, Skvrňany, 318 00 Plzeň 18

KOLAUDAČNÍ SOUHLAS

S UŽÍVÁNÍM STAVBY

Úřad městského obvodu Plzeň 5 - Křimice, odbor výstavby, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), přezkoumal podle § 122 stavebního zákona žádost o kolaudační souhlas, kterou dne 31.10.2011 podal

Michal Macháček, nar. 14.11.1987, Vojanova 749/27, Skvrňany, 318 00 Plzeň 18

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání vydává podle § 122 odst. 3 stavebního zákona a § 12 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu

k o l a u d a č n í s o u h l a s,

který je dokladem o povoleném účelu užívání stavby

Čerpací stanice LPG a čerpací stanice PHM
Plzeň, Křimice, Chebská

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 898/36, 898/24 v katastrálním území Křimice provedené podle stavebního povolení ze dne 9.5.2011 č.j.ÚMO5/0962/2011 (NPM 7.6.2011).

Vymezení účelu užívání stavby:

- Čerpací stanice PHM je klasická stanice s podzemní skladovací nádrží pro distribuci dvou produktů. Pro distribuci slouží multiproduktový jednostranný elektronický výdejní stojan. Podzemní skladovací nádrž je typová , dvouplášťová, tříproduktová o celkovém objemu 35 m3. Nádrž je vybavena systémem nepřetržité indikace těsnosti meziplášťového prostoru.
- Čerpací stanice LPG je provedena jako kompaktní s osazením výdejního stojanu a nadzemního tlakového zásobníku o obsahu 4,8 m3. Založení na ŽB desce.
- Pro čerpací stanice je určena společná obsluha v univerzálním kiosku o půdorysných rozměrech 5 m x 2,4 m, výšky 2,8 m. Provedení - obytný mobilní kontejner (předsíň, sociální zařízení, místnost pro obsluhu). Vytápění elektřinou ze stávající elektrické přípojky. Voda přivedena ze stávající přípojky na veřejný vodovod. Odpadní vody z kiosku budou svedeny stávající přípojkou do veřejné kanalizace.
- V areálu je v severovýchodní části pozemku osazen oboustranný cenový informační panel tzv. totem.
- Pohyb vozidel v areálu je navržen po jednosměrné komunikaci se společným vjezdem a výjezdem na komunikaci Chebská. Pohyb v areálu bude umožněn pouze pro osobní a malá dodávková auta.
- Areál je osvětlen čtyřmi stojany veřejného osvětlení.

- Dešťové vody z komunikačních ploch jsou svedeny do veřejného kanalizačního řadu. Vody ohrožené kontaminací nebezpečnými látkami jsou sváděny do speciální bezpečnostní úkapové jímky ve skladovací nádrži. Dešťové vody ze střech objektů budou likvidovány vsakem na pozemku.
- Součástí areálu jsou tři bezpečnostní zdi na hranici pozemku limitující požárně nebezpečný prostor. Požárně nebezpečný prostor proto nepřesahuje na sousední pozemky. Výška zdí 2,2 - 2,7 m, provedení ze štípaných betonových tvárnic.

Závěrečná kontrolní prohlídka byla provedena dne s tímto výsledkem:

- stavba je hotova bezpečnému užívání
- stavba je provedena dle ověřené projektové dokumentace bez odchylek
- stavebnímu úřadu byly předány všechny požadované dokumenty (GP, skutečné zaměření stavby, certifikáty použitých výrobků, předávací protokol stavby, revize atd.)

Upozornění:

- Stavebník je povinen dokončit sadové úpravy (výsadba zeleně) dle části projektu – sadové úpravy v termínu do konce dubna 2012

Odůvodnění:

Dne 31.10.2011 podal stavebník žádost o kolaudační souhlas na dokončenou stavbu. Stavební úřad provedl dne 22.11.2011 závěrečnou kontrolní prohlídku stavby, při které podle § 122 odst. 3 stavebního zákona nezjistil závady bránící jejímu bezpečnému užívání ani rozpor se závaznými stanovisky dotčených orgánů k užívání stavby a shledal též, že skutečné provedení stavby a její užívání nebude ohrožovat život a veřejné zdraví, život a zdraví zvířat, bezpečnost anebo životní prostředí.

Stavební úřad proto vydal kolaudační souhlas s užíváním stavby

Stanoviska sdělili:

- Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje pod č.j.HSPM-49-12/2010 UPP
- (do protokolu) SÚS PK, MMP OD, MMP OSI a MMP OŽP

Poučení:

Kolaudační souhlas není podle § 122 odst. 4 stavebního zákona správním rozhodnutím a nelze se proto proti němu odvolat.
O přidělení čísla popisného a orientačního bude stavebník informován samostatným sdělením.

Úřad městského obvodu Plzeň 5-Křimice 2

Josef Zeman
referent odboru výstavby
Úřadu městského obvodu Plzeň 5 - Křimice
"otisk úředního razítka"

Obdrží:

Michal Macháček, Vojanova č.p. 749/27, Skvrňany, 318 00 Plzeň 18
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje - pobočka Plzeň, IDDS: qbep485
Magistrát města Plzně, Odbor rozvoje a plánování, IDDS: 6iybfxn
Magistrát města Plzně, odbor životního prostředí, IDDS: 6iybfxn
Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni, IDDS: samai8a
ČR - Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, Krajské ředitelství, IDDS: p36ab6k
Magistrát města Plzně, odbor krizového řízení, IDDS: 6iybfxn
Magistrát města Plzně, odbor dopravy, IDDS: 6iybfxn

Příloha č. 5/4

Úřad městského obvodu Plzeň 5 – Křimice

Prvomájová 100/21
322 00 Plzeň – Křimice
tel.: 378036803

Michal Macháček
Vojanova 749/27
Plzeň
318 00

Vaše značka:	Naše značka /č.j	Vyřizuje/linka	Datum vyhotovení:
	ÚMO5/1377/2012	Zeman/ 378036802	23.5.2012

SDĚLENÍ

Věc: Stezka pro pěší rámci stavby *Čerpací stanice LPG a čerpací stanice PHM, Plzeň, Křimice, Chebská*

Na základě vaší žádosti potvrzuji, že v rámci kolaudační prohlídky dne 22.11.2011 v rámci řízení sp.zn. SZ ÚMO5/2106/2011 pro udělení Kolaudačního souhlasu pro stavbu *Čerpací stanice LPG a čerpací stanice PHM, Plzeň, Křimice, Chebská* byla řádně zkolaudována i stavba chodníku pro pěší a cyklisty při Chebské ulici.

Stavbě byl dne 24.11.2011 pod č.j. ÚMO5/2331/2011 udělen kolaudační souhlas s užíváním stavby v rámci výše zmíněné závěrečné kontrolní prohlídky. Chodník je součástí jak předcházejícího stavebního povolení tak následného kolaudačního souhlasu a i přes to, že nebyl zmíněn v odstavci *Vymezení účelu užívání stavby* v dokumentu kolaudačního souhlasu, je řádně zkolaudován. Stavba je hotova bezpečnému užívání.

S přáním hezkého dne

Josef Zeman
referent odboru výstavby
ÚMO Plzeň 5-Křimice