

Magistrát města Plzně, odbor stavebně správní
Škroupova 4, Plzeň

Sp.zn.: SZ MMP/119387/13/VEL
Č.j.: MMP/162936/13
Vyřizuje: Václav Velíšek
Telefon: 378 034 153
Fax: 378 034 102
E-mail: velisek@plzen.eu
IDDS: 6iybfxn

Plzeň, dne: 31.7.2013

Vypraveno dne:

KOLAUDAČNÍ SOUHLAS
S UŽÍVÁNÍM STAVBY

Magistrát města Plzně, odbor stavebně správní, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") přezkoumal podle § 122 stavebního zákona žádost o kolaudační souhlas, kterou dne 4.6.2013 podal

Statutární město Plzeň, IČO 00075370, náměstí Republiky č.p. 1/1, Vnitřní Město, 306 32 Plzeň 3, kterého zastupuje MMP, Odbor investic, Škroupova č.p. 1900/5, Vnitřní Město, 306 32 Plzeň

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání vydává podle § 122 odst. 3 stavebního zákona a § 18i vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů

kolaudační souhlas,

který je dokladem o povoleném účelu užívání stavby

Rekonstrukce Perlové a Veleslavínovy ulice v Plzni

(dále jen "stavba") na pozemcích parc. č. 71, 72, 77, 78/1, 81, 82, 83, 84, 87, 89, 107, 111, 112, 117, 119, 122, 5255/1, 5281 v katastrálním území Plzeň provedené podle stavebního povolení ze dne 17.10.2011 č.j.: MMP/181007/11, sp.zn.: SZ MMP/219992/10/VEL, které nabylo právní moci dne 24.11.2011. Část stavby konkrétně objekt SO 101 Zpevněné plochy byla již zkolaudována, kolaudační souhlas s užíváním stavby byl vydán dne 30.4.2013 pod č.j.: MMP/091353/13.

Vymezení účelu užívání stavby:

- SO 401 Veřejné osvětlení

V ulicích Perlová a Veleslavínova v Plzni došlo k demontáži výbojkových svítidel a na fasádách stávajících domů jsou na ozdobných ramenech osazena nová historizující svítidla. Část fasádních plastových pojistkových, popř. rozpojovacích skříní je nově osazena popř. došlo k jejich repasování. Dva parkovací automaty jsou nově napojeny. Rozvody vo realizovány kabely CYKY 4B x 10/Kd 50.

V ulici Perlová na domech č.p./č.o. 84/2, 64/6, 61/12, 60/14, 83/1, 66/3, 69/9, 70/11 osazeno celkem 11 x historické svítidlo typu Lehner - SHC 70W.

V ulici Veleslavínova na domech č.p./č.o. 70/7, 71/11, 72/13, 56/10, 54/14 - 339/16, 52/18, 46/22, 50/24 osazeno 9 x historické svítidlo typu Lehner - SHC 70W.

Údaje o předčasném užívání stavby

- Nebylo povoleno

Odůvodnění:

Dne 4.6.2013 podal stavebník žádost o vydání kolaudačního souhlasu. Stavební úřad provedl za účasti zástupců stavebníka, MMP Odboru rozvoje a plánování a zhotovitele dne 28. června 2013 (pátek) závěrečnou kontrolní prohlídku stavby, ze které byl sepsán protokol a při které podle § 122 odst. 3 stavebního zákona nezjistil závady bránící jejímu bezpečnému užívání ani rozpor se závaznými stanovisky dotčených orgánů k užívání stavby a shledal též, že skutečné provedení stavby a její užívání nebude ohrožovat život a veřejné zdraví, život a zdraví zvířat, bezpečnost anebo životní prostředí.

Oproti ověřené projektové dokumentaci došlo ke změně umístění svítidla, nově je lampa osazena na budově v ulici Perlová č.p. 69/9, byla doložena smlouva o zřízení věcného břemene mezi stavebníkem a vlastníkem objektu.

Stavební úřad proto vydal kolaudační souhlas s užíváním stavby.

Žádost byla doložena:

- Zápis o předání a převzetí díla
- Dokumentace skutečného provedení stavby
- Geodetické zaměření skutečného provedení stavby
- Doklad SITMP o převzetí digitálních dat
- Zpráva o revizi elektrického zařízení
- Prohlášení o shodě na použité výrobky a materiály


Poučení:

Kolaudační souhlas není podle § 122 odst. 3 stavebního zákona správním rozhodnutím a nelze se proto proti němu odvolat.

Magistrát města Plzně

odbor ⁽²⁾

stavebně správní



Václav Velíšek

referent odboru stavebně správního

Magistrátu města Plzně

"otisk úředního razítka"

Obdrží:

Magistrát města Plzně, Odbor investic, Škroupova č.p. 1900/5, 306 32 Plzeň