



GREBNER – projektová
a inženýrská kancelář spol. s r.o.
nám. Barikád 1134/3
130 00 Praha 3

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE	NAŠE ZNAČKA	VYŘIZUJE / LINKA	MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE
	novyrad	R. Nový/840840840	Plzeň /16.04.2009

věc: Vyjádření k projektové dokumentaci pro územní řízení na akci: „Plzeň Černice – Štefánikova ulice, rekonstrukce napájení trolejbusové trati“

Na základě žádosti a přiložené projektové dokumentace sdělujeme následující stanovisko ČEZ Distribuce, a.s.

V zájmové oblasti ulice Štefánikova se nachází zařízení distribuční soustavy v majetku ČEZ Distribuce, a.s. Jestliže je toto zařízení v konfliktu s plánovanou výstavbou, bude se dle §47 zákona 458/2000 Sb. jednat o přeložku zařízení distribuční soustavy kterou zajišťuje jeho vlastník (ČEZ Distribuce, a.s.) na náklady toho, kdo potřebu přeložky vyvolal. Z tohoto důvodu bude potřeba v dostatečném předstihu podat „Žádost o přeložku zařízení distribuční soustavy“, na jejímž základě bude společností ČEZ Distribuce, a.s. vypracováno stanovisko k přeložce a připravena Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o realizaci přeložky distribučního zařízení. Na základě této smlouvy zajistí ČEZ Distribuce, a.s. zpracování projektové dokumentace na danou přeložku včetně zajištění stavebního povolení. Po podepsání konečné smlouvy zajistí provozovatel distribuční soustavy (ČEZ Distribuce, a.s.) realizaci přeložky.

Předložená projektová dokumentace neřeší připojení nové měničny na rozvod 22kV. Dále uvádíme, že v zájmové oblasti ulice Štefánikova je vypracována projektová dokumentace a vydáno stavební povolení na vybudování nového kabelu 22 kV. S realizací této stavby se počítá v roce 2009. V prostoru křižovatky ulic Štefánikova a K Plzenci se nachází zemní kabel 0,4kV a rozpojovací skříň v plastovém pilíři. Toto zařízení, které není v projektové dokumentaci zakresleno, požadujeme respektovat včetně ochranného pásma.

Vlastní rekonstrukce napájení trolejbusové trati může být provedena až po zajištění realizace přeložek zařízení distribuční soustavy.

Nejdéle čtrnáct dní před zahájením zemních prací je potřeba znovu ověřit existenci podzemního zařízení v oddělení Dokumentace sítí Plzeň, Guldenerova 17.

S pozdravem



ČEZ Distribuce, a. s.
Teplická 874/8
405 02 Děčín 4
IČ: 27232425

232.

Ing. Václav Šlauf
vedoucí oddělení Poskytování sítí

ČEZ Distribuce, a. s.

Děčín 4, Teplická 874/8, PSČ 405 02 | IČ: 27232425, DIČ: CZ27232425
tel. zákaznické služby: 840 840 840, tel. poruchové služby: 840 850 860, fax: 378 002 008
e-mail: cez@cez.cz, www.cez.cz | bank. spoj.: KB Praha 35-4544580267/0100
zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1704
Zasílací adresa pro zákazníky: Guldenerova 19, PSČ 303 28, Plzeň