

Řezy kabelovými trasami

měř 1:20

Kabelová rýha 35/80



Kabelová rýha 35/80

Křížení s jinými sítěmi, křížení vjezdu
Počet kabelů dle jejich konkrétních průřezů



CKAIT - 0200018

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ :

Před zahájením zemních prací je bezpodmínečně nutné, aby dodavatel zajistil přesné vytýčení všech podzemních sítí od jednotlivých správců. Zemní práce pak v místech křížení nebo souběhu s těmito sítěmi je nutné provádět ručně, se zvýšenou opatrností a za odborného dozoru správce.
Podzemní vedení jsou zakreslena v tomto výkresu pouze orientačně!
Ověřené průběhy sítí jednotlivých správců jsou uloženy u gen. projektanta.
Uložení kabelů, souběhy a křížení s ostatními sítěmi
dle ustanovení ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení

LEGENDA

—·—·—	stávající kabely nn
—·—·—	nové kabely VO dle popisu – napaječ

V celé trase bude do výkopu pod kabely založen zemnič – drát FeZn10

Souřadný systém S-JT
Výškový systém B.p.v.

Generální projektant:

Woring
projektování dopravních staveb

WORING s.r.o.
Na Roudné 1604/93
301 00 Plzeň
tel.: +420 371 141 150
e-mail: info@woring.cz

Hlavní inženýr projektu:
Ing. Lukáš Páník

VYPRACOVAL	PROJEKTANT	KONTROLOVAL
Ing. J. Mottl	Ing. J. Mottl	Ing. J. Mottl

ing. Josef Mottl
PROJEKTY ELEKTR
Koterovská 177, 326 00 PLZ
tel. (fax) 377 483 333
IČO 11625732

OBEC, KRAJ: Plzeň, Plzeňský kraj
OBJEDNATEL: Plzeň, statutární město - Městský obvod Plzeň 1
AKCE: **Stavební úpravy Zručské cesty**

STUPEŇ PD	DÚR
DATUM	06/2015
ČÍSLO ZAKÁZKY	1457
MĚŘÍTKO	1:500

OBSAH:
SITUAČNÍ VÝKRESY
SITUAČNÍ VÝKRES OCHRANY SIL. VEDENÍ

Č. PŘÍLOHY	DÍL	Č. PA
C6		1