

Stehlík Pavel

Od: Kubík Jiří
Odesláno: 24. listopadu 2017 13:22
Komu: Řežábová Helena
Kopie: Kozohorský Jiří; Hanzelín Zdeněk; Stehlík Pavel
Předmět: ZMĚNA UŽÍVÁNÍ OBJEKTU C,D V AREÁLU 60.MŠ, MANĚTÍNSKÁ 37 V PLZNI

Vážená paní tajemnice,
dnes u mě proběhlo jednání za účasti Ing. Hanzelína a Mgr. Stehlíka ohledně možné změny užívání objektu C,D v areálu 60.MŠ, Manětínská 37 v Plzni.
S kolegy jsme se shodli, že změna užívání objektu na základní školu naráží na § 49 vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, v platném znění.
§49 odst. 1 písm. b) předmětné vyhlášky stanoví, že nejmenší světlá výška místností a prostorů musí být 3300mm u základních či speciálních škol. Při dodržení všech podmínek denního osvětlení na pracovní plochy je možné snížení na světlou výšku 3000mm. Světlá výška místností v předmětné stavbě však činí pouze 2600mm.
§ 54 předmětné vyhlášky neumožňuje udělení výjimky.

Hezký den přeji

JUDr. Jiří Kubík, MBA
Odbor stavebné správy
Oddělení odvolání a stížností

T +420 378 034 120
E kubik@plzen.eu
W www.plzen.eu

MAGISTRÁT MĚSTA PLZNĚ
Škroupova 4, 306 32 Plzeň